

ZAŁĄCZNIK 1 do PFU- ARKUSZ ODPOWIEDZI Z PYTANIAMI ZADANYMI PRZEZ OFERENTÓW

Inwestor	Huber+Suhner Polatis Sp. z o.o. z siedzibą w Nawojowej Górze (32-065), ul. Łęgowa 1,		
Data	07.02.2024	QL:	3

<p>Projekt i budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi: gazową, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zrzutem do potoku, zbiornik retencyjny wody deszczowej, zbiornik wody pożarowej, pompownia pożarowa, oczyszczalnia ścieków sanitarnych, wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy, parkingi, mury oporowe, stacja trafo oraz studni głębinowej zaopatrującej budynek w wodę na działkach nr 99 , 100/2 , 101 obr. 0015 Pisary, w miejscowości Pisary, gmina Zabierzów.</p>	Numer projektu P/01/2024
---	------------------------------------

Numer pytania	Ref	Treść pytania	Treść odpowiedzi	Data zadania pytania	Data zamieszczenia odpowiedzi
5	02.II.04	Proszę o przesłanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron – brak w przesłanych materiałach	Dokumentację uzupełniono o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron dla obiektu oraz na potrzeby zaplecza budowy-40kW (załączniki: 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 1.pdf, 20240207_QL_03_REF_02.II.04_ZAŁ 2.pdf).	02.02.2024	07.02.2024
6	02.II.05	Zgodnie z PFU w zakresie przetargu jest ogrodzenie całej działki – czy w zakresie przetargu jest też ogrodzenie na murach oporowych wzdłuż północnej i zachodniej ściany zewnętrznej projektowanej hali	Prosimy o uwzględnienie również murów oporowych i ogrodzenia na murze wzdłuż północnej i zachodniej ściany projektowanego budynku. Układ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w Projekcie Budowlanym.	02.02.2024	07.02.2024
7	02.II.06	Zgodnie z PFU w zakresie przetargu jest dostawa i montaż regałów wysokiego składowania – prosimy przesłanie specyfikacji technicznej tych regałów, marki referencyjnej itd.	Prosimy o uwzględnienie w ofercie regałów o geometrii i w rozmieszczeniu jak zostało przedstawione w załączniku: 20240207_QL_03_REF_02.II.06_ZAŁ 1_Rodzaje i rozmieszczenie.pdf. Charakterystyka: regały rzędowe na palety EUR, szerokości sekcji 2700mm i 1800-1900mm, głębokość ramy nośnej 1100mm. Maksymalna masa jednostki składowania 500kg, Maks. równomiernie rozłożone obciążenie pary trawersów dla L= 2700mm - 1500 kg, dla L= 1900mm - 1000 kg. Maksymalne obciążenie pola regału 9000 kg, Klasa regałów 400. Powierzchnia lakierowana. Regały przy ścianach elewacyjnych zabezpieczone siatką zabezpieczającą. Marka referencyjna Jungheinrich lub równoważna.	02.02.2024	07.02.2024
8	02.II.07	Czy wyposażenie aneksów kuchennych w urządzenia takie jak lodówki, zmywarki, mikrofalówki itd jest w zakresie przetargu	Wyposażenie AGD <u>nie jest</u> w zakresie przetargu.	02.02.2024	07.02.2024
9	02.II.08	W przesłanym PFU brak rzutu dachu – prosimy o uzupełnienie z wysowanymi świetlikami dachowymi	Dokumentację uzupełniono o rzut dachu (załączniki: 20240207_QL_03_REF_02.II.08_ZAŁ 1.pdf / dwg)	02.02.2024	07.02.2024